

ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах.

Ответственность за пожарную безопасность в жилых домах, садовых домиках, гаражей и надворных построек несут их владельцы

При эксплуатации **ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, устанавливать кухонную мебель и другие стораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов;
- эксплуатировать газовые приборы в помещениях без постоянного их проветривания (форточки, фрамуги), а так же закрывать решетки вентиляционных каналов; использовать газ и газовые приборы не по назначению (для отопления помещений и т. п.); пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять огонь для обнаружения утечек газа из газопровода и газовых приборов. Проверка плотности соединений газопроводов и приборов в помещениях должна проводиться с помощью мыльной эмульсии;
- самовольно газифицировать квартиры, дома (садовые домики) и перемещать газовые приборы и баллоны (производится только предприятиями газового хозяйства);
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования со службой газового хозяйства и пожарной охраной;
- допускать к пользованию газовыми приборами и газобаллонными установками детей дошкольного возраста, а также лиц, не знающих правила обращения с этими приборами и установками;
- иметь для одного дома баллонов: вместимостью 1 литр более 5 штук, вместимостью до 27 литров более 2 штук; 50 (55) литров более 1 штуки; баллоны должны находиться в тех же помещениях, где и газовые приборы;
- размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты и 1 м от радиатора отопления, печи или противоположной стены. При устройстве экрана, предохраняющего баллон от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м, при этом расстояние между баллоном и экраном должно быть не менее 0,1 м. При размещении баллона против топочной дверки печи расстояние между баллоном и топочной дверкой должно быть не менее 2 м.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть все краны и вентили у них, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками, не допускать никаких действий, при которых возможно появление искр или другого источника зажигания.

Администрация Ленинградского сельского поселения